




# APPIA

## PRACOWNIA ARCHITEKTURY

UL. ŚW. WOJCIECH 8 61-749 POZNAŃ e-mail: [poczta@appia.pl](mailto:poczta@appia.pl)



### INWESTOR

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA  
Poznań, ul. Ostrów Tumski 2

### OBIEKT

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM  
NA OSTROWIE TUMSKIM  
Poznań, ul. Wieżowa 2/4  
dz. 42 ark.11, dz. 4/2 i 3/2 ark.15, obr. Śródka, m.  
Poznań

### TEMAT

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

### FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

### TOM

**3**: BUDYNEK DYDAKTYCZNY NR 2

### BRANŻA

**3/10**: PRZYŁĄCZE CIEPLNE

### ZESPÓŁ PROJEKTOWY

#### PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Bartłomiej Michalski  
upr. bud. WKP/0148/PWOS/12

#### SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Szymon Michalski  
upr. bud. WKP/0181/POOS/15

#### OPRACOWAŁA:

mgr inż. Maria Radoła

POZNAŃ, KWIECIEŃ 2022



- LEGENDA:
- PROJ. CIEPŁOCIĄG  
OBJĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
  - PROJ. PRZYLĄCZE CIEPLNE



APPIA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY


61-749 POZNAŃ, UL.ŚW. WOJCIECH 8

WWW.APPIA.PL

INWESTOR: ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA Poznań, ul.Ostrów Tumski 2		
OBJEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓWWYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM Poznań, ul.Wieżowa 2/4 BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2		
TEMAT: REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPÓŁU BUDYNKÓW WYDZ.TEOLOGICZNEGO		
BRANŻA PRZYLĄCZE CIEPLNE	FAZA PROJEKT BUDOWLANY	
NR UPRAW.		PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/PWOS/12
SPRAWDZIŁ	mgr inż. S. Michalski	WKP/0181/POOS/15
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. M. Radola	
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR RYS. 3/10.01
SKALA 1:500		


# SCHEMAT MONTAŻOWY

## SKALA 1:500



# SCHEMAT INSTALACJI

## ALARMOWEJ



UWAGA:  
1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem p.t.:  
Przyłącze ciepłe do budynku nr 1 ul. Wieżowa 2/4 w Poznaniu.




APPIA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

61-749 POZNAŃ, UL.ŚW. WOJCIECH 8

WWW.APPIA.PL

INWESTOR:			
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA Poznań, ul.Ostrów Tumski 2			
OBIEKT:			
ZESPÓŁ BUDYNKÓWWYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM Poznań, ul.Wieżowa 2/4			
BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2			
TEMAT:			
REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZ.TEOLOGICZNEGO			
BRANŻA		FAZA	
PRZYŁĄCZE CIEPLNE		PROJEKT BUDOWLANY	
		NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/PWOS/12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. S. Michalski	WKP/0181/POOS/15	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. M. Radola		
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA	NR RYS.
SCHEMAT MONTAŻOWY I INSTALACJI ALARMOWEJ		1:500	3/10.02
POZNAŃ, KWIECIEŃ 2022			
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I ZMIANY JEDYNNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW.			



Rzędna terenu istn./proj.	56,55		56,77		
Rzędna osi rurociągu	55,23	55,43	55,44		
Rzędna dna wykopu		55,28	55,29		
Zagłębienie		1,27	1,48		
Średnice i spadki		2xØ48/110 2‰		2xDN 40	
Odległości	0,00	4,0	4,0	8,0	
Oznaczenia	1	2			




APPIA


PRACOWNIA ARCHITEKTURY

61-749 POZNAŃ, UL.ŚW. WOJCIECH 8

WWW.APPIA.PL

INWESTOR:			
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA Poznań, ul.Ostrów Tumski 2			
OBIEKT:			
ZESPÓŁ BUDYNKÓWWYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM Poznań, ul.Wieżowa 2/4 BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2			
TEMAT:			
REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZ.TEOLOGICZNEGO			
BRANŻA		FAZA	
PRZYŁĄCZE CIEPLNE		PROJEKT BUDOWLANY	
		NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/PWOS/12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. S. Michalski	WKP/0181/POOS/15	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. M. Radola		
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA	NR RYS.
PROFIL PRZYŁĄCZA		1:100	3/10.03
POZNAŃ, KWIECIEŃ 2022			
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I ZMIANY JEDYNIIE ZA ZGODĄ AUTORÓW.			





APPIA  
PRACOWNIA ARCHITEKTURY

61-749 POZNAŃ, UL.ŚW. WOJCIECH 8

WWW.APPIA.PL

INWESTOR: ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA Poznań, ul.Ostrów Tumski 2		
OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓWWYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM Poznań, ul.Wieżowa 2/4 BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2		
TEMAT: REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZ.TEOLOGICZNEGO		
BRANŻA PRZYŁĄCZE CIEPLNE		FAZA PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ mgr inż. B. Michalski		NR UPRAW. WKP/0148/PWOS/12
SPRAWDZIŁ mgr inż. S. Michalski		WKP/0181/POOS/15
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. M. Radola		
TYTUŁ RYSUNKU: DOPROWADZENIE PRZYŁĄCZA DO POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO		SKALA 1:100 NR RYS. 3/10.4
POZNAŃ, KWIECIEŃ 2022		
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I ZMIANY JEDYNNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW.		

**BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO  
DO BUDYNKU NR 2 PRZY UL. WIEŻOWEJ 2/4 W POZNANIU**

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH**

Tabela nr 1

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Średnica</b>	<b>Typ</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	Rura preizolowana z alarmem	48/110	L=6,0 m	szt.	2
2	Trójnik preizolowany z uskokiem wzmocniony	76/140x48/110		szt.	2
3	Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie + pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa butylowa	110		kpl.	2
4	Zakończenie termokurczliwe END CAP	48/110		szt.	2
5	Pierścień uszczelniający	110		szt.	4
6	Puszka przyłączeniowa hermetyczna		ALARM	szt.	2
7	Taśma ostrzegawcza z logo VEOLIA			mb.	10
8	Mata kompensacyjna		L=1000x40x400	szt.	4

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW TRADYCYJNYCH**

Tabela nr 2

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Średnica</b>	<b>Typ</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	Rura stalowa tradycyjna	DN 40		mb	6
2	Rura stalowa tradycyjna	DN 15	(odpowietrzenie)	mb	6
3	Zawór kulowy odcinający	DN 40		szt.	2
4	Zawór kulowy odcinający	DN 15	(odpowietrzenie)	szt.	2
5	Kolana hamburskie	DN 40	< 90 °	szt.	4
6	Kolana hamburskie	DN 15	< 90 °	szt.	4
7	Izolacja termiczna rur	DN 40		mb	6
8	Materiał do uszczelnienia INTEGRA	DN 110	„WGC”	szt.	2
9	Obejmy mocujące rur z wkładką silikonową	DN 40	NICZUK/SIKLA	kpl.	2
10	Kabel YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>		połączenie alarmu z puszkami przyłączeniowymi	mb	6